

Září 2007

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

**Systémy pro zjišťování netěsností –
Část 5: Systémy zjišťování měřených úniků z nádrží**



**EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM**

EN 13160-5:2004/AC

February 2007
Février 2007
Februar 2007

ICS 23.020.10

English version
Version Française
Deutsche Fassung

Leak detection systems - Part 5: Tank gauge leak detection systems

Systèmes de détection de fuites - Partie 5:
Systèmes de détection de fuites au moyen
de jauges automatiques en citerne

Leckanzeigesysteme - Teil 5: Tankinhalts-
Leckanzeigesysteme

This corrigendum becomes effective on 28 February 2007 for incorporation in the official English version of the EN.

Ce corrigendum prendra effet le 28 février 2007 pour incorporation dans la version anglaise officielle de la EN.

Die Berichtigung tritt am 28. Februar 2007 zur Einarbeitung in die offizielle Englische Fassung der EN in Kraft.



EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

Management Centre: rue de Stassart, 36 B-1050 Brussels

© 2007 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members.
Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier aux membres nationaux du CEN.
Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.

Ref. No.:EN 13160-5:2004/AC:2007 E

English version

Clause A.4.5 must be read as follows:

A.4.5 Temperature of delivered product

The product temperature and volume just prior to each delivery are obtained from the relevant tank records, together with the delivery quantity. The temperature and volume of the product 30 minutes after the delivery are also obtained from the data files. From the quantity of product in the tank, V_1 , at the initial average temperature, T_1 , using the delivery quantity, V_d , the quantity, V_2 , and average temperature, T_2 , of the product in the tank after the delivery, the temperature of the product delivered, T_d , is calculated according to equation (A.1):

$$T_d = (V_2 T_2 - V_1 T_1) / V_d \quad (\text{A.1})$$

It should be noted that the 30 min period is a compromise between an extended temperature equalisation time and a reduced time during which V_2 can be reduced significantly by dispensing.

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 13160-5 OPRAVA 1

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2007, 4 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměcholupská 40, 102 04 Praha 10

78668 Cenová skupina 405



8 590963 786681