

**Práce pod napětím –  
Izolační duté trubky pro elektrické účely****ČSN  
EN 61235  
OPRAVA 2  
35 9719**

idt IEC 61235:1993/Cor.:1999-07

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 61235:1997 je českou verzí opravy IEC 61235:1993/Cor.:1999-07. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN 61235:1997 is the Czech version of the Corrigendum IEC 61235:1993/Cor.:1999-07. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

**ČSN EN 61235 (35 9719) Práce pod napětím – Izolační duté trubky pro elektrické účely** z května 1997 se opravuje takto:

**9.1.1 Obecné podmínky zkoušky**

*V prvním odstavci se nahrazuje „... roztokem ethylalkoholu ...“ takto:*

„... isopropanolem (CH<sub>3</sub>-CH(OH)-CH<sub>3</sub>) ...“

*Na konec tohoto odstavce se připojuje poznámka:*

**POZNÁMKA** Je povinností zaměstnavatele aby zajistil, že odpovídající legislativa a bezpečnostní požadavky pro použití této chemikálie jsou splněny.

**9.2.1 Obecné podmínky zkoušky**

*V prvním odstavci se nahrazuje „... roztokem ethylalkoholu ...“ takto:*

„... isopropanolem (CH<sub>3</sub>-CH(OH)-CH<sub>3</sub>) ...“

**Vypracování opravy normy**

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Holub

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách, jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

## **ČSN EN 61235 OPRAVA 2**

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2007, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

**79121** Cenová skupina 403

